

# MITSUBISHI MKU-45/65○

エラーコード	考えられる原因
A1	マイコン・メモリ異常
A2	周波数判定異常
A5	通信異常
A6	ウォッチドッグエラー
A7	トランジスタエラー
C5	通信接続異常
E1	水温サーミスタ断線・短絡検知
E2	水温サーミ스타断線・短絡検知
E3	予熱検知サーミスタ断線検知
E4	予熱検知サーミスタ短絡検知
E6	温度サーミスタ断線・短絡検知
F0	燃焼モーター回転数異常
F1	逆風モーター回転数異常
F2	燃焼不良
F4	炎検知回路リーク電流検知異常
F5	点火前の炎検知回路チェック異常
F6	FR短絡検知
F7	循環水不足
P3	気化筒温度