

National OU-G65,G85

エラーコード	考えられる原因
U10	停電1 運転スイッチ「入」でコンセントを入れた
U11	停電2 運転中に6秒以上停電
U12	耐震装置作動
U13	灯油切れ
U15	循環水不足
U16	信号線異常
H31	不着火 点火後22秒間FRが感知しない
H32	途中失火
H33	強失火
H34	弱失火
H40	初期黄火
H41	強黄火
H42	弱黄火
H43	初期リフト
H44	強リフト
H45	弱リフト
H46	FRショート1
H47	FRショート2
H48	低電圧回路異常
H52	気化筒温度過昇
H54	気化筒温度異常3
H55	気化筒温度異常4
H56	気化筒温度異常2
H57	室温高温異常
H58	給気温度異常
H62	バーナーモーター異常
H64	送風モーター(室内機)異常
H67	ポンプ電圧異常
H69	初期ルーバー不良(室内機)
H70	運転中ルーバー不良(室内機)
H74	室内マイコンエラー(室内機)
H75	室外マイコンエラー
H78	湯温HL異常
H81	湯温サーミスタ異常
H82	基板異常